



**УТВЕРЖДЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
ОНД и ПР ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА**

352291 Краснодарский край, Отраденский район,
ст. Отрадная, ул. Октябрьская, д. 237, телефон: (86144) 3-50-37,
факс: (86144) 3-38-78, e-mail: ogrp-otr@mail.ru

ст. Отрадная
(место составления акта)

« 03 » октябрь 2016 г.
(дата составления акта)
17 ч. 20 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 159

По адресу/адресам:

Краснодарский край, Отраденский район, ст. Бесстрашная, ул. Красная, 35
(место проведения проверки)
Распоряжения ВРНО главного государственного инспектора Отраденского
района по пожарному надзору, майора внутренней службы Шевченко А.А. № 159
от 23 августа 2016 года.

была проведена проверка

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),
внутренняя/выездная)

проверка в отношении:

Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №28
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
1022304446009

Индивидуальный номер налогоплательщика

2345008438

Дата и время проведения проверки:

« 06 » сентября 2016 г. с 15 ч. 20 мин. до
« 03 » октября 2016 г. с 17 ч. 20 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительства, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность
20 рабочих дней / 10
часов 00 мин.

Общая продолжительность проверки:

20 рабочих дней

Акт составлен:

Отделением надзорной деятельности и профилактической работы Отраденского
района
(рабочих дней/часов)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Директор МБОУ СОШ № 28 М.И. Илющенко

В 12ч.00 мин. 04.09.2016 г.

Дата и номер решения по купура (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Липо (а), проводившее проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Старший дознаватель - государственный инспектор Отраденского района по пожарному надзору
майор внутренней службы А.А. Шевченко

При проведении проверки присутствовали:
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность (последнее, последнее, последнее) лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство)

Директор МБОУ СОШ № 28 Илющенко М.И.



**УТВЕРЖДЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
ОНД и ПР ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА**

352291 Краснодарский край, Отраденский район,
ст. Отрадная, ул. Октябрьская, д. 237, телефон: (86144) 3-50-37,
факс: (86144) 3-38-78, e-mail: ogpr-otr@mail.ru

ст. Отрадная
(место составления акта)

« 03 » октябрь 2016 г.
(дата составления акта)
17 ч. 20 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 159

По адресу/адресам: Краснодарский край, Отраденский район, ст. Бесстрашная, ул. Красная, 35
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения ВРиО главного государственного инспектора Отраденского
района по пожарному надзору, майора внутренней службы Шевченко А.А. № 159
от 23 августа 2016 года.

была проведена проверка

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
внутренняя/выездная
(плановая/внеплановая, локальная/выездная)

проверка в отношении:

Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №28
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
1022304446009

Индивидуальный номер налогоплательщика

2345008438

Дата и время проведения проверки:

« 06 » сентября 2016 г. с 15 ч. 20 мин. до
« 03 » октября 2016 г. с 17 ч. 20 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, особых внутренних структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность

20 рабочих дней / 10
часов 00 мин.

Общая продолжительность проверки:

20 рабочих дней

(заполняется в случае необходимости индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы Отраденского
района
(рабочих дней/часов)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Директор МБОУ СОШ № 28 М.И. Илющенко
(заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения по купюра (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
В 12ч.00 мин. 04.09.2016 г.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лично (а), проводившее проверку:

Старший дознаватель - государственный инспектор Отраденского района по пожарному надзору
майор внутренней службы А.А. Шевченко

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, должность лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
экспертов или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ СОШ № 28 Илющенко М.И.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

паспорт гр. РФ 03 07 № 696866 выдан 30.01.2008 г. ОВД Отрадненского района Краснодарского края, код подразделения 230-046

(данные документа удостоверяющего личность законного представителя юридического лица)

Приказ отдела образования администрации МО Отрадненский район № _____ от _____ 2016 года
«О назначении М.И. Илющенко директором МБОУ СОШ № 28»

(Данные доверенности или иного документа подтверждающие полномочия представителя юридического лица)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами в области пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

	Лица, допустившие нарушения
1. Отсутствует акт о наличии и исправности пожарного водоема – пожарного гидранта для целей наружного пожаротушения в соответствии с требованиями нормативных документов. (ФЗ-№123 от 22.07.2008 (ред. от 10.07.2012) ст.ст. 5, 62, 151; СНиП 2-04-02-84* п.п. 2.13, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30; СП 8.13130.2009 п.4, п. 9.11; Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.12. п.55)).	МБОУ СОШ № 28 – законный представитель и.о. директора МБОУ СОШ № 28 М.И. Илющенко
2. В техническом отчете замера сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования здания, а именно в протоколах: № 3, № 4 проверки наличия цепи соединительных защитных и заземляющих проводников имеются не соответствия (ст. 5, 6, 151 ФЗ №123 от 22.07.2008г., (ред. от 10.07.2012г.); (п. 9 ст. 8 ФЗ № 347 от 27.12.2009г., (ред. от 10.07.2012г.); ПТЭЭП приложение 3.1 таблица 37, ПЭУ).	МБОУ СОШ № 28 – законный представитель и.о. директора МБОУ СОШ № 28 М.И. Илющенко

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 159/1/2 от 03.10.16г.; протокол об административном правонарушении № 50/162 от 03.10.16г.; протокол об административном правонарушении № 50/163 от 03.10.16г.

Подписи лиц, проводивших проверку:


М.И.П.

Старший дознаватель - государственный инспектор Отрадненского района по пожарному надзору
майор внутренней службы А.А. Шевченко



**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
ОНД и ПР ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА**

352291 Краснодарский край, Отраденский район,
ст. Отрадная, ул. Октябрьская, д. 237, телефон: (86144) 3-50-37,
факс: (86144) 3-38-78, e-mail: ogrp-otr@mail.ru

ст. Отрадная
(место составления акта)

« 06 » мая 2016 г.
(дата составления акта)
11 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 83

По адресу/адресам: Краснодарский край, Отраденский район, ст. Бесстрашная, ул. Красная, 35

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения главного государственного инспектора Отраденского района по пожарному надзору, подполковника внутренней службы Иноземцева Виталия Петровича № 85 от 21 марта 2016 года.

была проведена проверка *главокая/выездная*
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

проверка в отношении:

Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 28

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

Основной государственный регистрационный номер

1022304446009

Индивидуальный номер налогоплательщика

2345008438

Дата и время проведения проверки:

« 06 » мая 2016 г. 09 ч. 00 мин. до

Продолжительность 1 рабочий день / 2 часа 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы Отраденского района

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

И.о. директора МБОУ СОШ № 28 О.В. Москвичева, и.о. директора МБОУ СОШ № 28 М.И. Илгощенко

в 16 ч. 00 мин. 30.03.2016 г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения покупателя (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (я), проводившее проверку:

Старший инспектор - государственный инспектор Отраденского района по пожарному надзору

старший лейтенант внутренней службы А.В. Решетов

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства о аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: И.о. директора МБОУ СОШ № 28 М.И. Илющенко

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя филиала/дочернего предприятия, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

паспорт гр. РФ 03 07 № 696866 выдан 30.01.2008 г. ОВД Отрадинского района Краснодарского края, код подразделения 230-046

(данные документа удостоверяющего личность законного представителя юридического лица)
 Приказ отдела образования администрации МО Отрадинский район № 89 от 26.04.2016 года «О

назначении М.И. Илющенко и.о. директором МБОУ СОШ № 28»

(данные достоверности или иного документа подтверждающие полномочия представителя юридического лица)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований и/или требований, установленных муниципальными правовыми актами в области пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

Лица, допустившие нарушения	Характер нарушения
МБОУ СОШ № 28 – законный представитель и.о. директора М.И. Илющенко МБОУ СОШ № 28	1. Помещение спортивного зала МБОУ СОШ № 28 не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 5, 54, 83, 84, 91, 151 ФЗ №123 от 22.07.2008г., (ред. от 10.07.2012г.); Постановление Правительства №-390 от 25.04.2012г. п.61; СП 5.13130.2009 п. А.4, таблица А.3 п. 3.1, НПБ 110-03 п.п. 3.4 таблица 3 п. 38, НПБ 104-03 п.п. 3.1, 3.11 таблица 2 п. 7, СП 3.13130.2009 п. 5.3 таблица 2 п. 14)
МБОУ СОШ № 28 – законный представитель и.о. директора М.И. Илющенко МБОУ СОШ № 28	2. В коридорах 2- этажа МБОУ СОШ № 28 допускается эксплуатирование наполненных горючих материалов (линолеум). Не предоставлен сертификат по пожарной безопасности на отделочный материал пола. (ст. 5, 151, 146, 134, таблица 3, 27, 28 ФЗ №123 от 22.07.2008г., (ред. от 10.07.2012г.); Постановление Правительства №-390 от 25.04.2012г. п. 21; НПБ 244-97; СНиП 21-01-97* п. 6.25*).
МБОУ СОШ № 28 – законный представитель и.о. директора М.И. Илющенко МБОУ СОШ № 28	3. Отсутствует акт о наличии и исправности пожарного водоема – пожарного гидранта для целей наружного пожаротушения в соответствии с требованиями нормативных документов. (ФЗ- №123 от 22.07.2008 (ред. от 10.07.2012) ст.ст. 5, 62, 151; СНиП 2-04-02-84* п.п. 2.13, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30; СП 8.13130.2009 п.4, п. 9.11; Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.12. п.55))
МБОУ СОШ № 28 – законный представитель и.о. директора М.И. Илющенко МБОУ СОШ № 28	4. Отсутствуют на видных местах в помещениях таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны выполненные в соответствии с требованиями ГОСТ (ст. 5, 151 ФЗ №123 от 22.07.2008г., (ред. от 10.07.2012г.); Постановление Правительства от 05.04.12. №-390 п. 6; ГОСТ Р 12.2.143-2009).
МБОУ СОШ № 28 – законный представитель и.о. директора М.И. Илющенко МБОУ СОШ № 28	5. Руководитель организации не обеспечивает наличие (в соответствии с нормами IIБ) и исправность огнетушителей. (ст. 5, 151 ФЗ №123 от 22.07.2008г., (ред. от 10.07.2012г.); Постановление Правительства №-390 от 25.04.2012г. п. 478).
МБОУ СОШ № 28 – законный представитель и.о. директора М.И. Илющенко МБОУ СОШ № 28	6. В котельной МБОУ СОШ № 28 не произведен расчет и не обеспечено наличие на дверях помещений складского и производственного назначения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях

Правительство от 25.04.12. №390 п. 20; НПБ 105-03).
22.07.2008г., (ред. от 10.07.2012г.); Постановление

В МБОУ СОШ № 28 отсутствует ответственное лицо за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте. (ФЗ-№123 от 22.07.2008 (ред. от 10.07.2012) ст.ст. 5, 151; Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.12. п.4)).

На втором этаже МБОУ СОШ № 28 допускается зарпмождение эвакуационные путей и выходов (в южной части зарпможжено остатками новгородней елки, в северной части двери закрыты на замок с внешней стороны.) (ФЗ-№123 от 22.07.2008 (ред. от 10.07.2012) ст.ст. 5, 151; Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.12. п. 36 «б»)).

Допускается эксплуатирование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), (предусмотренными конструкцией светильника (1 этаж, 2 этаж). (ФЗ-№123 от 22.07.2008 (ред. от 10.07.2012) ст.ст. 5, 151; Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.12. п. 42 «б»)).

Отсутствует удостоверение директора МБОУ СОШ № 28 об обучении мерам пожарной безопасности (ст. 5, 151 ФЗ №123 от 22.07.2008г., (ред. от 10.07.2012г.); Постановление Правительства от 25.04.12. №390 п. 3).

В техническом отчете замера сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования здания, а именно в протоколах: № 3, № 4 проверки наличия цепи соединительных защитных и заземляющих проводников имеют не соответствия (ст. 5, 6, 151 ФЗ №123 от 22.07.2008г., (ред. от 10.07.2012г.); (п. 9 ст. 8 ФЗ № 347 от 27.12.2009г., (ред. от 10.07.2012г.); ПТЭП приложение 3.1 таблица 37, ПЭУ).

Система пожарной сигнализации МБОУ СОШ № 28 не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов на пути подразделения охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации". (ФЗ-№123 от 22.07.2008 (ред. от 10.07.2012) часть 7 статьи 83, ст. 5, 151).

МБОУ СОШ № 28 – законный представитель и.о. директора М.И. Илющенко

МБОУ СОШ № 28 – законный представитель и.о. директора М.И. Илющенко

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись поверяющего)

(заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись поверяющего)

(заполняется при проведении выездной проверки):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

А.В. Решетов

М.И. Илющенко

Притягемые к акту документа: предписание № 83/1/12 от 06.05.16г.; протокол об административном правонарушении № 108 от 06.05.16г.; протокол об административном правонарушении № 109 от 06.05.16г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор - государственный инспектор Отраденского района по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы А.В. Решетов



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
И.о. директора МБОУ СОШ № 28 М.И. Илющенко

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

06 МАЯ 2016 ГОДА

(подпись)

Подметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)